

Disponibilità idrica del giorno:

2 Aprile 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.242	Prelievo l/s	5.202	81,55%
FORTORE	Invaso mc	208.889.000	Invaso ¹ mc	182.036.370	114,75%
	Prodotto l/s	1.648	Prodotto l/s	1.552	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.600.000	Invaso ¹ mc	114.738.400	93,78%
	Prodotto l/s	3.023	Prodotto l/s	3.321	
SINNI	Invaso mc	208.206.000	Invaso ¹ mc	337.534.300	61,68%
	Prodotto l/s	4.178	Prodotto l/s	3.565	
LOCONE	Invaso mc	50.094.000	Invaso ¹ mc	39.684.300	126,23%
	Prodotto l/s	1.083	Prodotto l/s	985	
CONZA	Invaso mc	non pervenuta	Invaso ² mc	42.468.950	-
	Prodotto ³ l/s	449	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.493	Prelievo l/s	2.776	89,81%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.666	l/s	17.401	95,78%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3212

Tributo Calore: l/s 2107

Altri usi Calore: l/s 662

Utilizzato Sele: l/s 2997

Utilizzato Calore: l/s 1245

Rilascio amb: l/s 215

Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti