

Disponibilità idrica del giorno:

4 Aprile 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.225	Prelievo l/s	5.202	81,22%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	209.732.000	Invaso <sup>1</sup> mc	182.036.370	115,21%
	Prodotto l/s	1.588	Prodotto l/s	1.552	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	107.867.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.738.400	94,01%
	Prodotto l/s	3.219	Prodotto l/s	3.321	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	208.328.000	Invaso <sup>1</sup> mc	337.534.300	61,72%
	Prodotto l/s	4.167	Prodotto l/s	3.565	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	50.256.000	Invaso <sup>1</sup> mc	39.684.300	126,64%
	Prodotto l/s	1.079	Prodotto l/s	985	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	non pervenuta	Invaso <sup>2</sup> mc	42.468.950	-
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	458	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.493	Prelievo l/s	2.776	89,81%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.771</b>	<b>l/s</b>	<b>17.401</b>	<b>96,38%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3218

Utilizzato Sele: l/s 2986

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2093

Utilizzato Calore: l/s 1239

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 654

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti