

Disponibilità idrica del giorno:

7 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.872	Prelievo l/s	5.288	73,22%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	193.990.000	Invaso <sup>1</sup> mc	182.890.400	106,07%
	Prodotto l/s	1.673	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	96.833.000	Invaso <sup>1</sup> mc	121.572.408	79,65%
	Prodotto l/s	3.327	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	183.882.000	Invaso <sup>1</sup> mc	342.569.600	53,68%
	Prodotto l/s	4.561	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	48.803.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.488.700	117,63%
	Prodotto l/s	1.417	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	38.699.114	Invaso <sup>2</sup> mc	43.349.057	89,27%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	427	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.210</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>96,45%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3249

Utilizzato Sele: l/s 2929

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1803

Utilizzato Calore: l/s 943

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 660

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti