

Disponibilità idrica del giorno:

**10 Maggio 2017**

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 4.000         | Prelievo l/s                        | 5.268         | 75,93%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 206.359.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 188.079.300   | 109,72%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 1.591         | Prodotto l/s                        | 1.606         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 105.867.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 121.107.500   | 87,42%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.297         | Prodotto l/s                        | 3.338         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 199.020.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 346.318.500   | 57,47%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 4.164         | Prodotto l/s                        | 3.548         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 50.336.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 41.639.900    | 120,88%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 1.343         | Prodotto l/s                        | 1.036         |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 39.686.452    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 43.043.401    | 92,20%                       |
|                             | Prodotto <sup>3</sup> l/s | 420           | Prodotto l/s                        | n.d.          |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>4</sup> l/s | 2.371         | Prelievo l/s                        | 2.687         | 88,24%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>16.766</b> | <b>l/s</b>                          | <b>17.483</b> | <b>95,90%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3272

Utilizzato Sele: l/s 2952

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1912

Utilizzato Calore: l/s 1048

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 664

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti