

Disponibilità idrica del giorno:

12 Gennaio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.954	Prelievo l/s	5.071	77,97%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	161.723.000	Invaso <sup>1</sup> mc	121.596.100	133,00%
	Prodotto l/s	1.692	Prodotto l/s	1.617	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	76.368.000	Invaso <sup>1</sup> mc	80.861.475	94,44%
	Prodotto l/s	3.738	Prodotto l/s	3.413	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	169.670.000	Invaso <sup>1</sup> mc	247.224.900	68,63%
	Prodotto l/s	4.448	Prodotto l/s	3.632	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.137.000	Invaso <sup>1</sup> mc	24.065.900	154,31%
	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	1.079	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	27.114.656	Invaso <sup>2</sup> mc	33.718.284	80,42%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	435	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.161	Prelievo l/s	2.734	79,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.487</b>	<b>l/s</b>	<b>17.546</b>	<b>99,67%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati 2009-2012

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3224

Utilizzato Sele: l/s 3075

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 1724

Utilizzato Calore: l/s 879

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 645

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti