

Disponibilità idrica del giorno:

12 Febbraio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.201	Prelievo l/s	5.310	79,11%
FORTORE	Invaso mc	216.339.000	Invaso ¹ mc	147.973.900	146,20%
	Prodotto l/s	1.675	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.833.000	Invaso ¹ mc	100.941.543	93,95%
	Prodotto l/s	3.057	Prodotto l/s	3.257	
SINNI	Invaso mc	197.860.000	Invaso ¹ mc	286.055.500	69,17%
	Prodotto l/s	4.084	Prodotto l/s	3.742	
LOCONE	Invaso mc	42.162.000	Invaso ¹ mc	27.741.900	151,98%
	Prodotto l/s	1.368	Prodotto l/s	1.061	
CONZA	Invaso mc	42.199.676	Invaso ² mc	46.333.311	91,08%
	Prodotto ³ l/s	448	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.107	Prelievo l/s	2.669	78,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.492	l/s	17.637	93,51%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3168
Tributo Calore: l/s 2025
Altri usi Calore: l/s 658

Utilizzato Sele: l/s 3034
Utilizzato Calore: l/s 1167

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti