

Disponibilità idrica del giorno:

15 Febbraio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.206	Prelievo l/s	5.310	79,21%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	212.403.000	Invaso <sup>1</sup> mc	147.973.900	143,54%
	Prodotto l/s	1.696	Prodotto l/s	1.598	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	95.778.000	Invaso <sup>1</sup> mc	100.941.543	94,88%
	Prodotto l/s	3.309	Prodotto l/s	3.257	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	199.252.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.055.500	69,66%
	Prodotto l/s	4.007	Prodotto l/s	3.742	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	42.603.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.741.900	153,57%
	Prodotto l/s	1.382	Prodotto l/s	1.061	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	42.020.160	Invaso <sup>2</sup> mc	46.333.311	90,69%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	451	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.137	Prelievo l/s	2.669	80,07%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.737</b>	<b>l/s</b>	<b>17.637</b>	<b>94,90%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati 2009-2012

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3161  
Tributo Calore: l/s 2030  
Altri usi Calore: l/s 651

Utilizzato Sele: l/s 3027  
Utilizzato Calore: l/s 1179

Rilascio amb: l/s 134  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti