

Disponibilità idrica del giorno:

16 Aprile 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.173	Prelievo l/s	5.202	80,22%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	209.592.000	Invaso <sup>1</sup> mc	187.669.308	111,68%
	Prodotto l/s	1.676	Prodotto l/s	1.552	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	108.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.572.100	92,37%
	Prodotto l/s	3.325	Prodotto l/s	3.321	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	207.230.000	Invaso <sup>1</sup> mc	342.404.300	60,52%
	Prodotto l/s	4.163	Prodotto l/s	3.565	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	50.821.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.818.200	124,51%
	Prodotto l/s	1.508	Prodotto l/s	985	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.910.847	Invaso <sup>2</sup> mc	42.819.006	93,21%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	421	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.371	Prelievo l/s	2.776	85,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.215</b>	<b>l/s</b>	<b>17.401</b>	<b>98,93%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3225

Utilizzato Sele: l/s 2993

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2035

Utilizzato Calore: l/s 1180

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 655

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti