

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Aprile 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.170	Prelievo l/s	5.202	80,16%
FORTORE	Invaso mc	209.592.000	Invaso ¹ mc	187.669.308	111,68%
	Prodotto l/s	1.651	Prodotto l/s	1.552	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.933.000	Invaso ¹ mc	117.572.100	92,65%
	Prodotto l/s	3.425	Prodotto l/s	3.321	
SINNI	Invaso mc	206.986.000	Invaso ¹ mc	342.404.300	60,45%
	Prodotto l/s	4.211	Prodotto l/s	3.565	
LOCONE	Invaso mc	50.780.000	Invaso ¹ mc	40.818.200	124,41%
	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	985	
CONZA	Invaso mc	39.910.847	Invaso ² mc	42.819.006	93,21%
	Prodotto ³ l/s	426	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.371	Prelievo l/s	2.776	85,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.322	l/s	17.401	99,55%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3228
Tributo Calore: l/s 2035
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2996
Utilizzato Calore: l/s 1174

Rilascio amb: l/s 232
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti