

Disponibilità idrica del giorno:

19 Febbraio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.220	Prelievo l/s	5.310	79,47%
FORTORE	Invaso mc	210.295.000	Invaso ¹ mc	161.149.200	130,50%
	Prodotto l/s	1.606	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.556.000	Invaso ¹ mc	104.509.514	92,39%
	Prodotto l/s	3.154	Prodotto l/s	3.257	
SINNI	Invaso mc	199.832.000	Invaso ¹ mc	307.320.200	65,02%
	Prodotto l/s	4.032	Prodotto l/s	3.742	
LOCONE	Invaso mc	42.977.000	Invaso ¹ mc	30.357.400	141,57%
	Prodotto l/s	1.368	Prodotto l/s	1.061	
CONZA	Invaso mc	41.750.886	Invaso ² mc	46.333.311	90,11%
	Prodotto ³ l/s	455	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.137	Prelievo l/s	2.669	80,07%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.517	l/s	17.637	93,65%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3167
Tributo Calore: l/s 2038
Altri usi Calore: l/s 651

Utilizzato Sele: l/s 3033
Utilizzato Calore: l/s 1187

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti