

Disponibilità idrica del giorno:

21 Maggio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.954	Prelievo l/s	5.268	75,06%
FORTORE	Invaso mc	202.704.000	Invaso ¹ mc	187.360.200	108,19%
	Prodotto l/s	1.820	Prodotto l/s	1.606	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.867.000	Invaso ¹ mc	122.819.077	83,75%
	Prodotto l/s	3.714	Prodotto l/s	3.338	
SINNI	Invaso mc	193.916.000	Invaso ¹ mc	347.972.200	55,73%
	Prodotto l/s	4.336	Prodotto l/s	3.548	
LOCONE	Invaso mc	49.691.000	Invaso ¹ mc	41.944.900	118,47%
	Prodotto l/s	1.340	Prodotto l/s	1.036	
CONZA	Invaso mc	39.282.541	Invaso ² mc	42.576.660	92,26%
	Prodotto ³ l/s	420	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.359	Prelievo l/s	2.687	87,79%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.523	l/s	17.483	100,23%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3259

Utilizzato Sele: l/s 2939

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1876

Utilizzato Calore: l/s 1015

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 661

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti