

Disponibilità idrica del giorno:

22 Febbraio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.230	Prelievo l/s	5.310	79,66%
FORTORE	Invaso mc	209.311.000	Invaso ¹ mc	161.149.200	129,89%
	Prodotto l/s	1.599	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.125.000	Invaso ¹ mc	104.509.514	92,93%
	Prodotto l/s	3.189	Prodotto l/s	3.257	
SINNI	Invaso mc	199.948.000	Invaso ¹ mc	307.320.200	65,06%
	Prodotto l/s	4.206	Prodotto l/s	3.742	
LOCONE	Invaso mc	43.316.000	Invaso ¹ mc	30.357.400	142,69%
	Prodotto l/s	1.100	Prodotto l/s	1.061	
CONZA	Invaso mc	41.661.128	Invaso ² mc	46.333.311	89,92%
	Prodotto ³ l/s	458	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.137	Prelievo l/s	2.669	80,07%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.461	l/s	17.637	93,33%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3168
Tributo Calore: l/s 2046
Altri usi Calore: l/s 650

Utilizzato Sele: l/s 3034
Utilizzato Calore: l/s 1196

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti