

Disponibilità idrica del giorno:

23 Gennaio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.012	Prelievo l/s	5.071	79,12%
FORTORE	Invaso mc	220.134.000	Invaso ¹ mc	131.123.800	167,88%
	Prodotto l/s	1.645	Prodotto l/s	1.617	
PERTUSILLO	Invaso mc	81.833.000	Invaso ¹ mc	87.454.166	93,57%
	Prodotto l/s	3.372	Prodotto l/s	3.413	
SINNI	Invaso mc	173.584.000	Invaso ¹ mc	258.818.700	67,07%
	Prodotto l/s	4.794	Prodotto l/s	3.632	
LOCONE	Invaso mc	39.038.000	Invaso ¹ mc	25.159.500	155,16%
	Prodotto l/s	1.116	Prodotto l/s	1.079	
CONZA	Invaso mc	36.410.285	Invaso ² mc	33.718.284	107,98%
	Prodotto ³ l/s	423	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.107	Prelievo l/s	2.734	77,07%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.046	l/s	17.546	97,15%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3223

Utilizzato Sele: l/s 3074

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 1839

Utilizzato Calore: l/s 938

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 701

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti