

Disponibilità idrica del giorno:

25 Febbraio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.226	Prelievo l/s	5.310	79,59%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	208.889.000	Invaso <sup>1</sup> mc	161.149.200	129,62%
	Prodotto l/s	1.627	Prodotto l/s	1.598	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	97.750.000	Invaso <sup>1</sup> mc	104.509.514	93,53%
	Prodotto l/s	3.423	Prodotto l/s	3.257	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	199.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	307.320.200	64,95%
	Prodotto l/s	3.989	Prodotto l/s	3.742	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	43.588.000	Invaso <sup>1</sup> mc	30.357.400	143,58%
	Prodotto l/s	1.080	Prodotto l/s	1.061	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	41.571.370	Invaso <sup>2</sup> mc	46.333.311	89,72%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	456	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.137	Prelievo l/s	2.669	80,07%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.483</b>	<b>l/s</b>	<b>17.637</b>	<b>93,45%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati 2009-2012

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3168  
Tributo Calore: l/s 2050  
Altri usi Calore: l/s 658

Utilizzato Sele: l/s 3034  
Utilizzato Calore: l/s 1192

Rilascio amb: l/s 134  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti