

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.409	Prelievo l/s	5.119	66,60%
FORTORE	Invaso mc	87.297.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	76,22%
	Prodotto l/s	2.124	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	48.440.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	56,48%
	Prodotto l/s	3.274	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	100.180.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	37,50%
	Prodotto l/s	4.024	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	36.696.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	114,62%
	Prodotto l/s	948	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	20.868.716	Invaso ² mc	21.574.965	96,73%
	Prodotto l/s	1.019	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.224	l/s	18.350	93,87%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3108
Tributo Calore: l/s 1478
Altri usi Calore: l/s 847

Utilizzato Sele: l/s 2908
Utilizzato Calore: l/s 501

Rilascio amb: l/s 200
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti