

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

30 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.412	Prelievo l/s	5.119	66,65%
FORTORE	Invaso mc	84.838.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	74,07%
	Prodotto l/s	2.122	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.760.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	54,52%
	Prodotto l/s	3.508	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	98.130.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	36,73%
	Prodotto l/s	4.097	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	36.254.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	113,24%
	Prodotto l/s	927	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	20.306.820	Invaso ² mc	21.574.965	94,12%
	Prodotto l/s	1.008	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.501	l/s	18.350	95,37%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3103
Tributo Calore: l/s 1465
Altri usi Calore: l/s 826

Utilizzato Sele: l/s 2903
Utilizzato Calore: l/s 509

Rilascio amb: l/s 200
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti