

Disponibilità idrica del giorno:

**31 Marzo 2017**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.275	Prelievo l/s	5.130	83,33%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	209.030.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.393.400	116,52%
	Prodotto l/s	1.614	Prodotto l/s	1.516	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	107.400.000	Invaso <sup>1</sup> mc	112.526.422	95,44%
	Prodotto l/s	3.063	Prodotto l/s	3.256	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	208.572.000	Invaso <sup>1</sup> mc	318.436.600	65,50%
	Prodotto l/s	4.237	Prodotto l/s	3.544	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	49.973.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.746.900	135,99%
	Prodotto l/s	1.090	Prodotto l/s	1.074	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	41.032.822	Invaso <sup>2</sup> mc	42.239.042	97,14%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	454	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.493	Prelievo l/s	2.709	92,03%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.772</b>	<b>l/s</b>	<b>17.229</b>	<b>97,35%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3209

Utilizzato Sele: l/s 3027

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2109

Utilizzato Calore: l/s 1248

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 661

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti