

Disponibilità idrica del giorno:

17 Novembre 2016

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2016		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.350	Prelievo l/s	4.568	95,23%
FORTORE	Invaso mc	155.005.000	Invaso ¹ mc	91.072.700	170,20%
	Prodotto l/s	1.538	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.833.000	Invaso ¹ mc	62.596.105	125,94%
	Prodotto l/s	3.615	Prodotto l/s	3.338	
SINNI	Invaso mc	180.660.000	Invaso ¹ mc	216.190.200	83,57%
	Prodotto l/s	3.403	Prodotto l/s	3.705	
LOCONE	Invaso mc	36.322.000	Invaso ¹ mc	24.012.700	151,26%
	Prodotto l/s	1.116	Prodotto l/s	1.194	
CONZA	Invaso mc	25.926.404	Invaso ² mc	27.790.007	93,29%
	Prodotto ³ l/s	437	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.104	Prelievo l/s	2.734	76,96%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.126	l/s	17.124	94,17%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3414
Tributo Calore: l/s 2011
Altri usi Calore: l/s 668

Utilizzato Sele: l/s 3207
Utilizzato Calore: l/s 1143

Rilascio amb.: l/s 207
Rilascio amb.: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti