

Disponibilità idrica del giorno:

1 Dicembre 2016

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2016		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.167	Prelievo l/s	4.680	89,04%
	Invaso mc	160.119.000	Invaso ¹ mc	96.403.900	166,09%
FORTORE	Prodotto l/s	1.463	Prodotto l/s	1.585	
	Invaso mc	79.056.000	Invaso ¹ mc	68.182.133	115,95%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.402	Prodotto l/s	3.347	
	Invaso mc	179.500.000	Invaso ¹ mc	221.283.700	81,12%
SINNI	Prodotto l/s	3.636	Prodotto l/s	3.702	
	Invaso mc	36.662.000	Invaso ¹ mc	23.975.130	152,92%
LOCONE	Prodotto l/s	1.412	Prodotto l/s	1.242	
	Invaso mc	26.688.104	Invaso ² mc	33.718.284	79,15%
CONZA	Prodotto ³ l/s	413	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ⁴ l/s	2.104	Prelievo l/s	2.734	76,96%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.183	l/s	17.290	93,60%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3378
Tributo Calore: l/s 1868
Altri usi Calore: l/s 672

Utilizzato Sele: l/s 3171
Utilizzato Calore: l/s 996

Rilascio amb.: l/s 207
Rilascio amb.: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti