



**REGIONE PUGLIA**

# PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE


## GIOIA DEL COLLE



Gestione  
Appalti  
&  
Management s.r.l.



ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.  
DIREZIONE OPERATIVA  
AREA COORDINAMENTO  
GESTIONE IMPIANTI



Sez A - 811 *Direttore di Contratto*  
a) CIVILE AMBIENTALE  
*Ing. Domenico VICENTI*

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Massimiliano BALDINI*

# R0

# Relazione Integrativa

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70123 Bari - Via Vittorio Emanuele Orlando, n.c



0	03/2016								
rev.	data								

La presente relazione integrativa ha lo scopo di illustrare sinteticamente le ulteriori esigenze e indicazioni che il professionista affidatario dovrà considerare nella elaborazione del progetto definitivo.

In particolare il progetto definitivo, rispetto a quanto stabilito e contenuto nel progetto preliminare (ottobre 2012) dovrà, in relazione all'impatto ambientale, prevedere le opere necessarie all'adeguamento normativo dell'impianto con particolare riferimento alla disciplina nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionale (L.R. 23 del 16.04.2015) delle emissioni in atmosfera, in riferimento alle quali il progetto dovrà, peraltro, tener conto di quanto previsto nelle Linee guida adottate da ARPA Puglia con propria Deliberazione n. 46 del 27.01.2015.

Altresì il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in modo che il depuratore ed in particolare la stazione di filtrazione finale, possa garantire, nel rispetto del carico generato previsto da PTA e dal Piano d'Ambito rimodulato 2010-2018, un refluo conforme al D.M. 185/2003 per il riutilizzo in agricoltura, conformemente a quanto definito nel corso di tavoli tecnici tra Regione, Acquedotto Pugliese e Comune di Gioia del Colle, tenutisi presso l'Assessorato Regionale Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici del 26 e 28 gennaio 2016.

Per tenere conto di tali ulteriori esigenze il quadro economico di gara, è stato rimodulato come di seguito.

In ultimo si rappresenta che l'impianto è attualmente interessato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, da provvedimento di sequestro preventivo con facoltà d'uso.

<b>A</b>	<b><u>IMPORTO A BASE DI APPALTO</u></b>			
A1	Lavori per adeguamento impianto	Euro		<b>4.055.170,00</b>
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	118.111,00	
A3	oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro		13.345,00
A2	Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza soggetto a ribasso	Euro	4.041.825,00	
	<b>IMPORTO TOTALE IN APPALTO</b>	Euro		<b>4.068.515,00</b>
<b>B</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u></b>			
B1	Spese generali consistenti in: Progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico	Euro	139.416,00	
B2	Allacciamenti suppletivi Enel	Euro	2.000,00	
B3	Collaudo tecnico-amministrativo	Euro	12.000,00	
B4	Spese di pubblicità, pubblicazioni bandi e gara	Euro	2.000,00	
B5	Imprevisti	Euro	176.069,00	
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>331.485,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	Euro		<b>4.400.000,00</b>