



*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Lecce,

Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2018 - 0111530



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Rifunionalizzazione del miscelatore sommerso (matr. 04123005) a servizi della linea A del comparto biologico del depuratore di Maglie (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò




acquedotto
pugliese
La Puglia, bene Comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2018 - 0111530



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione del miscelatore sommerso (matr. 04123005) a servizi della linea A del comparto biologico
STO LECCE	Impianto di depurazione di Maglie.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad omogeneizzare il refluo nel settore di denitrificazione della linea A del comparto biologico.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento dell'apparecchiatura per garantire l'omogeneizzazione del refluo ed evitare situazioni di ristagno e sedimentazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 16/05/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di diversi ricambi: N.1 Riavvolgimento statore; N.1 di riparazione; N. 1 elica; Olio e cavo elettrico.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi. Assistenza autorizzata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.825,44
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 166SFR del 18/05/2018 di € 1.825,44 scontato di circa il 39%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 166SFR del 18/05/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

Marcello Rainò