

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/12/2018 - 0127542



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | ID Barletta - Manutenzione straordinaria di miscelatore sommerso a servizio della stazione di equalizzazione/sollevamento iniziale. |
| Impianto di depurazione | Barletta |
| Area | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Apparecchiatura in corto per guasto elettromeccanico. |
| Motivi dell'emergenza | Garantire un'adeguata omogeneizzazione ed areazione dei reflui in vasca al fine del corretto andamento del processo depurativo, della tutela ambientale e della salute pubblica. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 17/08/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata – riparazione già eseguita |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Manutenzione straordinaria del miscelatore sommerso marca FLYGT mod. 4660.410, matr. 9960007, kW 10/V400, mediante il rifacimento dell'avvolgimento statorico, la sostituzione di ricambi originali e l'equilibratura dell'elica. |
| Denominazione della Ditta affidataria | C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – Via di Tressanti, 1 ^a Trav. sn – 71121 Foggia |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta prontamente disponibile ad intervenire. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.281,00 (quattromiladuecentottantuno/00) + IVA |



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo tenuto conto che l'intervento è stato eseguito in regime di estrema urgenza. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | <ul style="list-style-type: none"> Preventivo n. 16/2018 del 27/08/2018 della ditta C.E.L. Elettromeccanica S.r.l |
| Allegati | Documento sopra indicato. |


Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

