

Lecce,



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Rifunionalizzazione elettropompa sommergibile a servizio del sollevamento denominata "Galleria" del depuratore di Lecce - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2018 - 0123895

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione elettropompa sommergibile a servizio del sollevamento denominata "Galleria"
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità a garantire il sollevamento al trattamento della portata nera collettata dal canale Galleria con possibile sversamento a mare
Motivi dell'emergenza	Garantire il sollevamento al trattamento della portata nera collettata dal canale Galleria
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 20/07/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di parti rilevanti dell'apparecchiatura da 48,3kw quali: Kit di riparazione, Girante, Avvolgimento, ecc..
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Centro assistenza autorizzato che riesce a garantire la rifunionalizzazione in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 6.048,83
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 235SFR del 20/07/2018 di € 6.048,83 scontato di circa il 46%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 235SFR del 20/07/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
