



acquedotto
pugliese

Cinque Isole - comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
U - 26/11/2018 - 0119655

Lecce,



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Rifunzionalizzazione pompa di ricircolo della miscela areata del depuratore di Nardò - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 26/11/2018 - 0119655

Prot.




a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione pompa di ricircolo della miscela areata
STO LECCE	Impianto di depurazione di Nardò (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il processo biologico per la mancanza di miscela areata ricircolata dalla stazione di nitrificazione alla stazione di denitrificazione
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il processo biologico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/06/2018.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di componenti rilevanti, quali: Riavvolgimento Statore; kit di riparazione, cavo elettrico, girante
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.676,79
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 219SFR del 19/06/2018 di € 3.676,79 scontato di circa il 44,3%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 219SFR del 19/06/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto
pugliese
Facciamo bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo

Antonio Rizzo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

Marcello Rainò