



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 11/02/2019 - 0013042



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Giovinazzo</b>	
	<b>Manutenzione ordinaria della rete di adduzione aria a servizio della vasca di ossidazione</b>	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della condotta di adduzione aria a servizio della vasca di ossidazione con conseguente decadimento del processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/06/2018	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le attività di ripristino della condotta di adduzione aria consistono in: - Smontaggio tubazioni, raccordi e flange danneggiati, - Montaggio n.4 raccordi a T in PVC, n.1 raccordo di connessione piattello/tubo, n.1 flangia di connessione, mt. 3 di tubo in PVC DN110.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/perizia tecnica)	consuntivo	n.61 del 12/07/2018
Allegati	consuntivo	n.61 del 12/07/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci