

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 06/12/2018 - 0123867

Prot.



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un inverter a servizio del sollevamento iniziale
STO LECCE	Impianto di depurazione di Corsano.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità a regolare la frequenza delle apparecchiature della stazione di sollevamento iniziale in base ai segnali della strumentazione (misuratori di livello), con conseguente possibile danneggiamento delle stesse.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento delle apparecchiature con frequenza modulare
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 02/11/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di convertitore di frequenza da 18,5 kW con relativa programmazione
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl - 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.100,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 270/18 del 02/11/2018 di € 3.100,00 scontato di circa il 15%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 270/18 del 02/11/2018 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---





acquedotto  
pugliese  
Consorzio di Acque

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

