

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2019 - 0017114



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino sala quadri alloggio quadri di comando soffianti
STO LECCE	Impianto di depurazione di Squinzano
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Sala quadri comando soffianti non a norma.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza sala quadri con realizzazione cavidotti, muri separatori ed essere in linea con la normativa vigente in materia.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Impianto del 07/01/2019
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Realizzazione dei cavidotti per la linea di alimentazione quadro di comando soffianti, realizzazione di muro separatore con finitura di intonaco imbotti in marmo, battiscopa e pitturazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Angelo De Masi Via E. Bignone, 11 73010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già impegnata per lavori simile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.450,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 02 di € 2.450,00 del 08/01/2019.
Allegati	Preventivo n. 02 di € 2.450,00 del 08/01/2019. Ditta Angelo De Masi Via E. Bignone, 11 73010 Surbo (LE).



acquedotto
pugliese
acqua bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio-Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

