



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/04/2019 - 0035186



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Trani – Fornitura di n°2 pompe monovite Nova Rotors per il dosaggio del polielettrolita nella stazione di disidratazione
Impianto di depurazione	ID Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle due pompe monovite adibite al dosaggio del polimero a causa della rottura di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione disidratazione meccanica dei fanghi, in modo tale da garantire il condizionamento dei fanghi, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.03.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Valutata l'impossibilità di riparazione si è proceduto alla richiesta di preventivo a ditta specializzata.
Termini di consegna	4 settimane da ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 Pompa monovite Nova Rotors modello DN 4L1 diamond series, complete di riduttore coassiale, motore elettrico e basamento acciaio al carbonio.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Le pompe in stato di fermo sono della stessa marca, modello e caratteristiche idrauliche di delle nuove pertanto è garantita la perfetta compatibilità idraulica ed elettrica
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 4.080,00 – Importo scontato € 3.468,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, pari al 15%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune


**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 64/2019 del 26.03.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano


**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano


**Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**
Ing. Girolamo Vitucci
