



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/04/2019 - 0029147



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria delle griglie fini
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie Montelasi (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Le griglie fini risultano in avaria a causa del cedimento di diversi componenti meccanici, pertanto è necessario sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	<i>L'avaria delle griglie fini rappresenta una circostanza di urgenza, poiché la eventuale mancata estromissione dei residui di vagliatura dal processo depurativo comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore.</i> Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/03/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Al fine di garantire la funzionalità della stazione è necessario lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire</i>

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cagnetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@poc.aqp.it



11 120413 N 11212226 UK N 11274002 UR



**acquedotto
pugliese**

l'acqua. bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Huber Technology srl – Zona produttiva Vurza n. 22, 39055 Pineta di Laives (BZ). P.IVA e CF: 01689490215
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP – categoria merceologica AA23 Art. 125 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 23.213,76
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 20,00% comunicato con mail del 21/03/2019
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Huber Technology srl Offerta n. 137R-PU-19 del 15/03/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. <i>Offerta su indicata</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/21/M

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



72 100413 N 17242226UP N 113748854