

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/03/2019 - 0021504



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione di una griglia fine a tappeto.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Nardò .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo.
Descrizione del disservizio	Griglia non funzionante con passaggio di materiale grossolano nelle stazioni successive a quella di grigliatura. Tale situazione può causare un mal funzionamento delle apparecchiature dell'impianto con il rischio di superamento dei limiti tabellari allo scarico .
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità della stazione di grigliatura e scongiurare il superamento dei limiti allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 29/01/2019 .
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	E' previsto lo smontaggio e trasporto in officina per la sostituzione di tutti i componenti usurati, il rimontaggio e relative prove di funzionamento della griglia sull'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl via don A. Niccoli , 73041 Carmiano .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.304,22 .
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo del 30/01/2019. Sconto del 51,8% sui componenti .
Allegati	Preventivo del 30/01/2019.


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

