

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037761

Prot.



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese


Oggetto	Rifunzionalizzazione della linea gas.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Perdita di gas dalle valvole di sicurezza del gasometro.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare e mettere in sicurezza la linea gas per evitare eventuali perdite che potrebbero causare incendi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/03/2019.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Bonifica e messa in sicurezza del gasometro e sostituzione di un arrestatore di fiamma e di una valvola di sicurezza.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini via F. Tateo 27 Putignano (BA) .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.000,00.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 19/039 del 19/03//2019. Applicato sconto del 8%.
Allegati	Preventivo N. 19/039 del 19/03/2019 della ditta Impiantistica Mangini via F. Tateo 27 Putignano (BA).

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area
Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

