



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 0037842/2019
del 06-05-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per avaria del cavo di alimentazione dell'impianto fogna. m. 35circa di cavo elettrico FG 16 3x70 mq.+ neutro FG 16 1x 35 mq. dal differenziale generale a valle del contatore Enel al quadro di distribuzione Impianto
STO FG/AV	Cerignola - ISF Iposea
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Impianto con funzionamento anomalo, causa avaria del cavo di alimentazione interrato, momentaneamente alimentato elettricamente con un cavo quadri polare volante. Necessita urgentemente la sostituzione di un nuovo cavo elettrico interrato nella canalina esistente, onde evitare causa di pericolo al personale operante nell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Attualmente l'impianto viene alimentato con un cavo quadri polare volante per il ripristino momentaneo del funzionamento dell'impianto in quanto il cavo esistente è interrotto, probabilmente per causa usura o morsi di roditori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23-04-2019 - p.i. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento di estrazione del vecchio cavo elettrico interrato, infilaggio del nuovo, di m. 35 circa, FG 16- 3 x70 mq. + neutro FG16 - 1 x 35 mq. compreso di collegamenti e cablaggio dal all'interruttore generale sotto contatore ENEL al quadro di distribuzione.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica S.r.l. – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.952,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 15% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta N.1 del 24-04-2019 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio




Ispettore di Cantiere

p.i. Diurno Gaetano



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagia Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

