



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 14/05/2019 - 0040052



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura nuovo Inverter |
| Impianto | Impianto di depurazione di Ostuni (BR) - Affinamento |
| Direzione | Struttura Territoriale Operativa TA-BR |
| Descrizione del disservizio | Inverter non funzionante |
| Motivi dell'emergenza | <p>Il guasto dell'inverter non garantisce la funzionalità del sollevamento finale a servizio della stazione di affinamento.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p> |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/05/2019 |
| Primi interventi adottati | Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza |
| Termini di consegna | 10 - 20 giorni |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | E' necessario procedere all'acquisto di un nuovo Inverter |


Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

| | |
|--|---|
| Denominazione della Ditta affidataria | GAROFOLI S.p.a. – S.Prov. Palo- Binetto Z.A. – 70027 Palo del colle (BA) P.IVA 05150120722 – e-mail: vendite@garofolispa.eu |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 6.265,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta della ditta GAROFOLI S.p.a. n. 5096113 del 08/05/2019 |
| Allegati | Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|
| Conto Economico | | | Investimenti | X | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Pietro Bongermio

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3,21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° 11242274/UK - N° 11274902/UK