



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/07/2019 - 0061841



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di prodotto antischiuma eseguita a giugno 2019.
Impianto di depurazione	ID Bitonto
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Formazione di schiume nel comparto biologico.
Motivi dell'emergenza	Le schiume, se non trattate chimicamente, potrebbero aumentare al punto da compromettere la qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/06/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Impianti, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di Kg. 2.000,80 di prodotto "Antifoam 110".
Denominazione della Ditta affidataria	CATRA S.r.l. – Loc. Vadisi, snc – 03010 Patrica (FR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta in tempi pressochè brevi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.702,28 (cinquemilasettecentodue/28) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto della fornitura eseguita in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	FT n. CA4-2019-1882 del 28/06/2019 FT n. CA4-2019-1884 del 28/06/2019

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile di
Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci