



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 28/05/2019 - 0044717



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

AIP  
protocollo@pec.aip.gov.it

<b>Oggetto</b>	Impianto di Mola di Bari – Manutenzione straordinaria alla condotta di ricircolo fanghi a seguito di sversamento degli stessi sulla sede stradale.
<b>Impianto di depurazione</b>	Mola di Bari
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Allagamento della sede stradale con fanghi di ricircolo e decadimento del processo depurativo
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza a persone
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Reperibile tipo A alle ore 3:00 del 15.02.2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditte specializzate nel settore.
<b>Termini di consegna</b>	Inizio lavori 15/02/2019 Rientro emergenza ambientale 15/02/2019 Rientro emergenza esercizio impianto 26/02/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 30/03/2019
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	A seguito della fuoriuscita di fango sulla sede stradale si provvedeva a contattare auto espurgo per aspirare il fango presente sulla sede stradale, nonché a igienizzare immediatamente con ipoclorito presente sull'impianto; si provvedeva tramite ditta OS22 a ripristinare le condotte di ricircolo fanghi e sollevamento dreni, complete di pezzi speciali e apparecchiature di controllo, onde ripristinare il regolare esercizio dell'impianto per evitare inquinamento ambientale; si provvedeva a ripristinare le condizioni igienico sanitarie dei suoli interessati dallo sversamento di fango.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Tek.Metal srl Noci Ser.Co.Im srl Andria Modugno Ecologia - Bitonto
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 38.144,04 Tek.Metal € 10.537,68 Ser.Co.Im € 495,00 Modugno Ecologia € 49.176,72



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Computi consuntivi
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipolo

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci