

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/07/2019 - 0056490



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Manutenzione straordinaria della stazione di deodorizzazione.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita dell'efficienza della media filtrante con conseguente emanazione di odori mefitici e in previsione dell'evento "Meraviglioso Mimmo" del 24/07/2018.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/04/2018	Ing. Discipio Giovanni
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza al fornitore originario della stazione di deodorizzazione.	
Termini di consegna	Inizio lavori 07/04/2018 Fine lavori per il rientro emergenza 18/04/2018 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 26/04/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha previsto lo smontaggio del sistema di umettamento, l'asportazione del cippato esausto eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, il suo smaltimento a discarica autorizzata, la fornitura e la posa in opera di nuovo cippato, la reistallazione del sistema di umettamento con verifica del suo funzionamento, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 28.925,08	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n.018/2018 del 03/05/2018
Allegati	consuntivo	n.018/2018 del 03/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Ing. Discipio Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

