



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
1 - 04/09/2019 - 0071132



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

Oggetto	ISF via Foggia – Lucera(FG) : Lavori di ripristino del manto impermeabile e messicani /bocchette di scarico a seguiti forti eventi atmosferici del 2.09.2019 con conseguente allagamento locali cabina elettrica/sala quadri e macchine e riparazione cancello ingresso danneggiato a causa rami pericolanti di alberi alto fusto.
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	Allagamento locali cabina elettrica, sala quadri, sala macchine e cancello ingresso danneggiato da rami pericolanti di alberi alto fusto a seguito forti eventi atmosferici e conseguente fermo impianto.
Motivi dell'emergenza	Messa in sicurezza del sito, ripristino stato dei luoghi per il regolare funzionamento delle apparecchiature elettroidrauliche
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni via breve del 2.09.2019 ore 17.30 del personale elettromeccanico di competenza
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di messa in sicurezza dell' impianto : <ul style="list-style-type: none">- Rimozione parti manto impermeabile ammalorato- Ripristino manto impermeabile- Ripristino cancello ingresso danneggiato da rami pericolanti di alberi alto fusto, messicani e boccole di scarico con ausilio di personale specializzato automezzo muniti di cestello/piattaforma aerea
Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni Pubbliche srl – S.S. 673 Km. 14+100 – Z.I. - Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.995,93 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 14 %
Allegati	Offerta Economica DEL 04.09.2019 ditta HR Costruzioni Pubbliche srl – Foggia

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti
-----------------	---	--------------



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

Antonio Forcellone

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

PER/ Si valida: Il Dirigente

[Signature]