

Disponibilità idrica del giorno:

1 Maggio 2024

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2024                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 5.000         | Prelievo l/s                        | 5.017         | 99,66%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 147.486.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 202.982.067   | 72,66%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.444         | Prodotto l/s                        | 1.595         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 99.813.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 111.369.519   | 89,62%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.727         | Prodotto l/s                        | 3.131         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 197.976.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 266.461.881   | 74,30%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.831         | Prodotto l/s                        | 3.114         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 34.047.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 46.374.168    | 73,42%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 0             | Prodotto l/s                        | 866           |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 35.781.979    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 40.979.563    | 87,32%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.054         | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 665           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 1.954         | Prelievo l/s                        | 2.213         | 88,30%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>15.010</b> | <b>l/s</b>                          | <b>16.601</b> | <b>90,42%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3788

Utilizzato Sele: l/s 3692

Rilascio amb: l/s 96

Tributo Calore: l/s 2544

Utilizzato Calore: l/s 1308

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1036

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti