

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.035	Prelievo l/s	5.111	98,51%
FORTORE	Invaso mc	147.786.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,16%
	Prodotto l/s	1.398	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.438.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	90,63%
	Prodotto l/s	3.204	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	199.020.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,40%
	Prodotto l/s	2.237	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	33.878.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	73,57%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	35.645.696	Invaso ² mc	41.013.566	86,91%
	Prodotto l/s	1.023	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.315	84,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.851	l/s	16.560	89,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3792

Utilizzato Sele: l/s 3683

Rilascio amb: l/s 109

Tributo Calore: l/s 2575

Utilizzato Calore: l/s 1352

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1023

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti