

Disponibilità idrica del giorno:

17 Giugno 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.596	Prelievo l/s	5.044	91,12%
FORTORE	Invaso mc	128.436.000	Invaso ¹ mc	191.852.797	66,95%
	Prodotto l/s	1.604	Prodotto l/s	1.685	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.833.000	Invaso ¹ mc	109.841.027	87,25%
	Prodotto l/s	3.244	Prodotto l/s	3.219	
SINNI	Invaso mc	167.071.000	Invaso ¹ mc	252.778.217	66,09%
	Prodotto l/s	3.454	Prodotto l/s	3.250	
LOCONE	Invaso mc	33.674.000	Invaso ¹ mc	45.497.190	74,01%
	Prodotto l/s	238	Prodotto l/s	858	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	39.827.341	77,03%
	Prodotto l/s	940	Prodotto ⁴ l/s	666	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.028	Prelievo l/s	2.308	87,87%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.104	l/s	17.030	94,56%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3749

Utilizzato Sele: l/s 3594

Rilascio amb: l/s 155

Tributo Calore: l/s 2267

Utilizzato Calore: l/s 1002

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1065

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti