

Disponibilità idrica del giorno:

6 Settembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.827	Prelievo l/s	4.566	83,83%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	40.429.000	Invaso <sup>1</sup> mc	109.061.563	37,07%
	Prodotto l/s	1.849	Prodotto l/s	1.669	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	59.455.000	Invaso <sup>1</sup> mc	66.894.017	88,88%
	Prodotto l/s	3.125	Prodotto l/s	3.210	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	81.970.000	Invaso <sup>1</sup> mc	164.704.920	49,77%
	Prodotto l/s	3.643	Prodotto l/s	3.370	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	21.581.000	Invaso <sup>1</sup> mc	37.006.550	58,32%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	908	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	9.879.445	Invaso <sup>2</sup> mc	17.619.331	56,07%
	Prodotto l/s	599	Prodotto <sup>4</sup> l/s	588	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.036	Prelievo l/s	2.357	86,39%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	l/s	<b>15.924</b>	l/s	<b>16.666</b>	<b>95,55%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3427  
 Tributo Calore: l/s 1900  
 Altri usi Calore: l/s 1000

Utilizzato Sele: l/s 3127  
 Utilizzato Calore: l/s 700

Rilascio amb: l/s 300  
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato  
 Il Responsabile BILAM  
 Ing. Luciano Venditti