

Disponibilità idrica del giorno:

11 Settembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.758	Prelievo l/s	4.566	82,31%
FORTORE	Invaso mc	39.306.000	Invaso ¹ mc	109.061.563	36,04%
	Prodotto l/s	1.451	Prodotto l/s	1.669	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.136.000	Invaso ¹ mc	66.894.017	86,91%
	Prodotto l/s	3.347	Prodotto l/s	3.210	
SINNI	Invaso mc	77.700.000	Invaso ¹ mc	164.704.920	47,18%
	Prodotto l/s	3.351	Prodotto l/s	3.370	
LOCONE	Invaso mc	21.219.000	Invaso ¹ mc	37.006.550	57,34%
	Prodotto l/s	849	Prodotto l/s	908	
CONZA	Invaso mc	9.486.885	Invaso ² mc	17.619.331	53,84%
	Prodotto l/s	308	Prodotto ⁴ l/s	588	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.357	86,39%
TOTALE PRELIEVO	I/s	15.100	I/s	16.666	90,61%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: I/s 3412
 Tributo Calore: I/s 1846
 Altri usi Calore: I/s 1000

Utilizzato Sele: I/s 3112
 Utilizzato Calore: I/s 646

Rilascio amb: I/s 300
 Rilascio amb: I/s 200

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti