

Disponibilità idrica del giorno:

12 Settembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.738	Prelievo l/s	4.566	81,87%
FORTORE	Invaso mc	39.066.000	Invaso ¹ mc	109.061.563	35,82%
	Prodotto l/s	1.459	Prodotto l/s	1.669	
PERTUSILLO	Invaso mc	57.909.000	Invaso ¹ mc	66.894.017	86,57%
	Prodotto l/s	3.449	Prodotto l/s	3.210	
SINNI	Invaso mc	77.020.000	Invaso ¹ mc	164.704.920	46,76%
	Prodotto l/s	3.332	Prodotto l/s	3.370	
LOCONE	Invaso mc	21.136.000	Invaso ¹ mc	37.006.550	57,11%
	Prodotto l/s	850	Prodotto l/s	908	
CONZA	Invaso mc	9.437.815	Invaso ² mc	17.619.331	53,57%
	Prodotto l/s	307	Prodotto ⁴ l/s	588	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.036	Prelievo l/s	2.357	86,39%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.172	l/s	16.666	91,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3405
 Tributo Calore: l/s 1838
 Altri usi Calore: l/s 1005

Utilizzato Sele: l/s 3105
 Utilizzato Calore: l/s 633

Rilascio amb: l/s 300
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato
 Il Responsabile BILAM
 Ing. Luciano Venditti