

Disponibilità idrica del giorno:

2 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.600	Prelievo l/s	4.297	83,79%
FORTORE	Invaso mc	35.883.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	36,05%
	Prodotto l/s	1.394	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	53.480.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	90,50%
	Prodotto l/s	3.281	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	62.582.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	43,47%
	Prodotto l/s	3.321	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	19.242.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	55,01%
	Prodotto l/s	841	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.750.835	Invaso ² mc	14.751.680	59,32%
	Prodotto l/s	292	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.880	l/s	15.957	93,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3325

Utilizzato Sele: l/s 3035

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1765

Utilizzato Calore: l/s 565

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1000

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti