

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.559	Prelievo l/s	4.297	82,83%
FORTORE	Invaso mc	35.079.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	35,24%
	Prodotto l/s	1.483	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	52.280.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	88,46%
	Prodotto l/s	3.549	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	59.348.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	41,22%
	Prodotto l/s	3.317	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.852.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	53,89%
	Prodotto l/s	848	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.701.765	Invaso ² mc	14.751.680	58,99%
	Prodotto l/s	294	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.200	l/s	15.957	95,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3314

Utilizzato Sele: l/s 3024

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1735

Utilizzato Calore: l/s 535

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1000

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti