

Disponibilità idrica del giorno:

12 Ottobre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.526	Prelievo l/s	4.297	82,06%
FORTORE	Invaso mc	34.337.000	Invaso ¹ mc	99.538.284	34,50%
	Prodotto l/s	1.449	Prodotto l/s	1.585	
PERTUSILLO	Invaso mc	51.080.000	Invaso ¹ mc	59.096.942	86,43%
	Prodotto l/s	3.375	Prodotto l/s	3.110	
SINNI	Invaso mc	55.964.000	Invaso ¹ mc	143.980.697	38,87%
	Prodotto l/s	3.456	Prodotto l/s	3.337	
LOCONE	Invaso mc	18.434.000	Invaso ¹ mc	34.981.581	52,70%
	Prodotto l/s	840	Prodotto l/s	1.064	
CONZA	Invaso mc	8.579.090	Invaso ² mc	14.751.680	58,16%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	396	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.150	Prelievo l/s	2.169	99,11%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.096	l/s	15.957	94,60%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3307

Utilizzato Sele: l/s 3017

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1709

Utilizzato Calore: l/s 509

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1000

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti