

Disponibilità idrica del giorno:

15    Ottobre    2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.481	Prelievo l/s	4.297	81,02%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	33.842.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.538.284	34,00%
	Prodotto l/s	1.406	Prodotto l/s	1.585	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	50.160.000	Invaso <sup>1</sup> mc	59.096.942	84,88%
	Prodotto l/s	3.224	Prodotto l/s	3.110	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	53.852.000	Invaso <sup>1</sup> mc	143.980.697	37,40%
	Prodotto l/s	3.462	Prodotto l/s	3.337	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	18.128.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.981.581	51,82%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.064	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	8.480.950	Invaso <sup>2</sup> mc	14.751.680	57,49%
	Prodotto l/s	297	Prodotto <sup>4</sup> l/s	396	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.990	Prelievo l/s	2.169	91,73%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.704</b>	<b>l/s</b>	<b>15.957</b>	<b>92,15%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele:            l/s    3271

Utilizzato Sele:    l/s 2981

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore:        l/s    1700

Utilizzato Calore: l/s 500

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:      l/s    1000

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti