

Disponibilità idrica del giorno:

4 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.519	Prelievo l/s	4.010	87,77%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	31.244.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.288.465	31,47%
	Prodotto l/s	1.341	Prodotto l/s	1.571	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	47.520.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.966.457	81,98%
	Prodotto l/s	1.966	Prodotto l/s	3.263	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	45.790.000	Invaso <sup>1</sup> mc	134.891.920	33,95%
	Prodotto l/s	4.234	Prodotto l/s	3.371	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	16.428.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.606.117	48,88%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.062	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	8.083.200	Invaso <sup>2</sup> mc	16.426.819	49,21%
	Prodotto l/s	293	Prodotto <sup>4</sup> l/s	372	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.187</b>	<b>l/s</b>	<b>15.873</b>	<b>89,38%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3176  
 Tributo Calore: l/s 1633  
 Altri usi Calore: l/s 953

Utilizzato Sele: l/s 2969  
 Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 207  
 Rilascio amb: l/s 130

Firmato  
 Il Responsabile BILAM  
 Ing. Luciano Venditti