

Disponibilità idrica del giorno:

5 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.549	Prelievo l/s	4.010	88,53%
FORTORE	Invaso mc	31.058.000	Invaso ¹ mc	99.288.465	31,28%
	Prodotto l/s	1.373	Prodotto l/s	1.571	
PERTUSILLO	Invaso mc	47.520.000	Invaso ¹ mc	57.966.457	81,98%
	Prodotto l/s	1.917	Prodotto l/s	3.263	
SINNI	Invaso mc	45.086.000	Invaso ¹ mc	134.891.920	33,42%
	Prodotto l/s	4.207	Prodotto l/s	3.371	
LOCONE	Invaso mc	16.339.000	Invaso ¹ mc	33.606.117	48,62%
	Prodotto l/s	844	Prodotto l/s	1.062	
CONZA	Invaso mc	8.067.960	Invaso ² mc	16.426.819	49,11%
	Prodotto l/s	300	Prodotto ⁴ l/s	372	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.180	l/s	15.873	89,34%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3206

Utilizzato Sele: l/s 2999

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1624

Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 944

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti