

Disponibilità idrica del giorno:

6 Novembre 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.552	Prelievo l/s	4.010	88,59%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	30.873.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.288.465	31,09%
	Prodotto l/s	1.387	Prodotto l/s	1.571	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	47.760.000	Invaso <sup>1</sup> mc	57.966.457	82,39%
	Prodotto l/s	1.892	Prodotto l/s	3.263	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	44.516.000	Invaso <sup>1</sup> mc	134.891.920	33,00%
	Prodotto l/s	4.092	Prodotto l/s	3.371	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	16.294.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.606.117	48,49%
	Prodotto l/s	839	Prodotto l/s	1.062	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	8.052.720	Invaso <sup>2</sup> mc	16.426.819	49,02%
	Prodotto l/s	303	Prodotto <sup>4</sup> l/s	372	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.990	Prelievo l/s	2.224	89,46%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.055</b>	<b>l/s</b>	<b>15.873</b>	<b>88,55%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3209

Utilizzato Sele: l/s 3002

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1616

Utilizzato Calore: l/s 550

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 936

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti